

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т. 227-71-81 (ais@mchskrsk.ru)

Предписания № 1053/1/1-4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и п
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Де
ский сад № 269 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель
ности по познавательно-речевому направлению развития детей" (далее – МБДО
№269)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физиче
ского лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кра
ноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «27» августа 2019 года № 105
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасн
сти» в период с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. «03» сентября 2019 года, с 15 ч. 0
мин. до 16 ч. 00 мин. «05» сентября 2019 года проведена внеплановая выездн
а проверка государственными инспекторами г. Красноярска по пожарному надзору
Дынер Виктором Федоровичем, Навойчик Екатериной Вячеславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственной
инспектора (государственных инспекторов) по

Здания, помещений МБДОУ №269 по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Комму
ны, 10

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, орган
власти, органа местного самоуправления)

при проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ №269 Юркова На
таля Валерьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требовани
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нару- шения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния требова- ния пожарной безопасности
1	2	3	4
1053/1/1	Из помещений группо- вой ячейки, располо- женной на втором этаже здания детского сада по ул. Парижской Комму-	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безо- пасность объекта защиты считается обеспе- ченной при выполнении одного из следую- щих условий:	01.10.2020г.

ны, 10 (комната №3 помещения №25 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106) отсутствует второй эвакуационный выход.	1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением». <i>что не устанавливает более высокие тре-</i>	
--	---	--

		бования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона. п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.». п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: «Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
1053/1/2	Из помещений музыкального зала, расположенного на втором этаже здания детского сада по ул. Парижской Коммуны, 10 (комната №7 помещения №25 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106) отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При	01.10.2020г

		этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением». <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона.</i> п. 6.12 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.».	
1053/1/3	Из помещений групповой ячейки, расположенной на первом этаже здания детского сада по ул. Парижской Коммуны, 10 (комната №3 помещения №24 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106) отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального зако-	01.10.2020г

		на (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением». <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона.</i> п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.». п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: «Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
1053/1/4	Из помещений групповой ячейки, расположенной на первом этаже здания детского сада	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следую-	01.10.2020г

	по ул. Парижской Коммуны, 10 (комната №7 помещения №24 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106) отсутствует второй эвакуационный выход.	ших условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением».	
--	--	---	--

		<i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона.</i> п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.». п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: «Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска .
по пожарному надзору

Дынер В.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«05» сентября 2019г.

М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Красноярска .
по пожарному надзору

Навойчик Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«05» сентября 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Акт
(подпись)

заведующий МБДОУ 269
Н.В. Герасов
(должность, фамилия, инициалы)

«05» сентября 2019 г.